



Avrachem - Κων/νος Β. Αβραμίδης
Εργαστήριο Αναλύσεων

Γ. Φώτα 21 Άργος Ορεστικό
Καστοριά, Τ.Κ. 52200
Τηλ.: 24670 44087
κιν.: 6945902234
e-mail: avrachem@gmail.com
www.avrachem.gr

Έκθεση αποτελεσμάτων εργαστηριακών αναλύσεων νερού

(Σελίδα 3 από 9)

1. Γενικά στοιχεία έκθεσης

| | | |
|---|-----------------|-------------------------|
| Αριθμός πρωτοκόλλου: 18-047 | Ημ/νία: 28.5.18 | Πελάτης: Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου |
| ημ/νία δειγματοληψίας: 17.5.18 ημ/νία παραλαβής: 17.5.18 | | |
| υπεύθυνος δειγματοληψίας: πελάτης | | Δ/νση: Νεάπολη Κοζάνης |
| αριθμός δειγμάτων: 7 / κωδικοί δειγμάτων: 18-0152 έως 18-0158 | | τηλ.: 24680 23180 fax: |

2. Γενικά στοιχεία δείγματος

Κωδικός δείγματος: **18-0154** Προσδιορισμός δείγματος από πελάτη: **Κλήμα, εξ. βρύση οικίας Χαλκιά Βάιου (πηγές Κλήματος)**

Περίοδος ανάλυσης: **17.5.18** έως **20.5.18** Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή: **κανονική**

3. Αποτελέσματα ανάλυσης δείγματος

| Παράμετρος | Μονάδες | Τιμή | Παραμετρική τιμή | Μέθοδος |
|--------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|--|
| Ολικά κολοβακτηριοειδή | cfu/100ml | 0 | 0 | ISO 9308-1:2014* |
| E. coli | cfu/100ml | 0 | 0 | ISO 9308-1:2014* |
| OMX (22°C) | cfu/ml | Παρουσία (<4) | άνευ ασυνήθους μεταβολής | ISO 6222:1999* |
| Κοπρανώδεις εντερόκοκκοι | cfu/100ml | 0 | 0 | ISO 7899-2:2000* |
| Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (25 °C) | Μονάδες pH | 7,8 | 6,5-9,5 | ISO 10523:2008* |
| Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20 °C) | μS/cm | 638 | 2500 | ISO 7888:1995* |
| Θολότητα | FNU | 0,20 | - | ISO 7027:1999* |
| Χρώμα | mg/l Pt | <5 | - | APHA 2120 B (22 nd edition) |
| Γεύση | - | αποδεκτή | - | Οργανοληπτικά |
| Οσμή | - | αποδεκτή | - | Οργανοληπτικά |
| Υπολειμματικό χλώριο | mg/l | 0,10 | - | APHA 4500-Cl G (22 nd edition)* |

Κων/νος Β. Αβραμίδης
Χημικός Μηχανικός

Η δειγματοληψία παρουσία του εργαστηρίου. Η ημ/νία δειγματοληψίας κατά δήλωση του πελάτη. Τα παραπάνω αποτελέσματα σχετίζονται αποκλειστικά με τα δείγματα που προσκομίσθηκαν στο Εργαστήριο. Οι παραμετρικές τιμές (υπ. απόφαση Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19.9.17) δύναται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Η παρούσα έκθεση αποτελεσμάτων δεν επιτρέπεται να αναπαράχθει παρά μόνο στο σύνολό της, και μόνον κατόπιν έγκρισης του εργαστηρίου. αριθμός πιστοποιητικού διαπίστευσης εργαστηρίου 734 (www.esyd.gr) / *διαπιστευμένες / πλάγια γραφή υπεργολαβία